

## CONTROLEVERSLAG

LOCATIEGEGEVENS		
Locatiennaam / Dossiernummer vergunning	Wsv Maartensgat Maartensgat 3 3311 CK Dordrecht	Dossierkenmerk: D-00009279 Documentnummer: D-21-
CONTROLEGEGEVENS		
Controlezaaknummer	00211752-0001 (zaak Z-20-365821)	
Inspecteur controlebezoek	[REDACTED]	
Controlebezoekdatum	19 mei 2021	
Vergezeld door	[REDACTED]	
Gesproken met / Functie	[REDACTED] (vrijwilliger)	
Ontvangen documenten		
Aangifte gedaan bij		
Energie gegevens opgevraagd		
GECONTROLEERDE ASPECTEN		
Aspect	Constatering / toelichting	
Algemeen	<p>Inspectieview: ILT in 2017 controle voor legionella, geen overtredingen.</p> <p>42 ligplaatsen voor leden, tot maximaal 7 ligplaatsen voor gasten.</p>	
Acceptatie/Registratie	-	
Veiligheid	<p>Havenreglement is in te zien op een bord bij binnenkomst van de jachthaven. De brandblusser en haspel in de sociëteit is in april 2021 gekeurd. Op de steiger is een blusslang aanwezig.</p> <p>Op de steiger bevinden zich eveneens draagbare blusmiddelen (3x). Voor deze blusmiddelen is geen keuring nodig (een steiger is een bouwwerk geen gebouw zijnde). Hierover nemen we een advies alinea op in de brief.</p>	
Bodem		
Lucht		
Geluid		
Stof		
Afvalwater	In de sociëteit is een keukenblok aanwezig met een magnetron. Het keukenblok is enkel toegankelijk voor leden. Geen horeca. Een vetafscheider is daardoor niet nodig.	
Afval	Voor bezoekers is het duidelijk waar het afval naar toe gebracht moet worden. Er staat een grote container en verschillende kratten voor de inname van glas. De havenmeester zorgt dat dit geleegd wordt en weggebracht wordt. M.b.t. olie, accu's en vuilwater wordt er verwezen naar een andere partij.	
OVERIGE INFORMATIE		
Gemaakte afspraken met de contactpersoon		
Opmerkingen, niet bestemd voor brief		

AB	AR	Wijzigingen	nio	io	nvt	ng
1.10		Inrichtingen dan wel wijzigingen t.o.v. vergunde / gemelde situatie gemeld	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Opmerkingen**

AB	AR	Afspuiten van vaartuigen onder de waterlijn	nio	io	nvt	ng
4.88	4.99.3	Afspuiten boven vloeistofkerende verharding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
4.88	4.99.4	afspuiten zodanig dat afvalwater niet buiten plaat komt (oppervlak onder afschot/ randen bij plaat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
4.88	4.99.4	Indien nodig, voorzieningen tegen verwaaiing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
4.75.3		< 20 mg olie en < 300 mg onopgeloste stoffen per liter, of:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
4.75.4		Olie-afscheider en slibvangput aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
4.75.5		Afvalwater kan op doelmatige wijze bemonsterd worden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>

**Opmerkingen**

AB	AR	Inname afvalstoffen	nio	io	nvt	ng
2.14b		Actuele beschrijving van procedures van acceptatie en controle van ontvangen afvalstoffen aanwezig Onderdeel van beschrijving: Voor particulieren is duidelijk aangegeven waar inzamelvoorzieningen voor gevaarlijk afval zijn.	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.26i.1.a		> 50 ligplaatsen en tevens aflevering brandstoffen, dan innamevoorzieningen afvalolie, smeervet en olie-/vethoudend afval	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
3.26i.1.b		> 50 ligplaatsen en tevens vindt niet beroepsmatig onderhouden of repareren van pleziervaartuigen plaats (DHZ-en), dan innamevoorzieningen voor afvalolie, smeervet, olie-/vethoudend afval en ander afval van DHZ reparatie- en onderhoudswerkzaamheden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
3.26i.1.c		> 50 ligplaatsen voor boten met binnenboordmotor, innamevoorziening voor bilgewater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
3.26i.1.d		> 50 ligplaatsen voor boten met afsluitbare kajuit, inname-voorzieningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>

AB	AR	Inname afvalstoffen	nio	io	nvt	ng
		voor vuil water / chemisch toilet aanwezig			x	
3.26i.2/3		Middels overeenkomst gebruik van inzamel installaties van derden in onmiddellijke nabijheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
3.26h.2		Lozing ingenomen bilgewater op vuilwaterriool bevat < 300 mg onopgeloste stoffen per liter en < 20 mg olie per liter OF olie-afscheider en slibvangput aanwezig (< 200 mg olie per liter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>

3.26h.4		Het te lozen bilgewater kan op doelmatige wijze bemonsterd worden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
3.26i.4		Geen aparte financiële vergoeding gevraagd aan gebruikers jachthaven voor inname afvalstoffen	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.26i.5		Geen verplichte inzameling dan duidelijk aangegeven waar afval kan worden afgegeven	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Opmerkingen</b>						
<b>AB</b>	<b>AR</b>	<b>Opslag en scheiding afvalstoffen</b>	<b>nio</b>	<b>io</b>	<b>nvt</b>	<b>ng</b>
2.12.1.a		Gevaarlijk afval apart opgeslagen en afgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
4.1.1	4.3	Opslag gevaarlijk afval conform PGS 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
Wm	10.37 lid 1/ 2.a	Gevaarlijk afval aan erkende inzamelaar afgegeven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
Wm	10.38 lid 1 en 2	Afgiftebewijzen/registratie aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
2.12.1.b / 2 en 4	2.9	Verschillende overige afvalfracties (hout, papier, groenafval) worden gescheiden opgeslagen en afgevoerd	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.54d	3.71f	Opslag afval olie in tank(s)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
4.1.1	4.3	Opslag afval olie in vaten conform PGS 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
2.13		Zwerfafval tot 25 m grens inrichting opgeruimd?	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Opmerkingen</b>						
<b>AB</b>	<b>AR</b>	<b>Afleveren brandstoffen en opslag olieproducten in tanks</b>	<b>nio</b>	<b>io</b>	<b>nvt</b>	<b>ng</b>
3.54d	3.71d.1	Bov. tanks geïnstalleerd overeenkomstig BRL K903	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
3.54d	3.71d.2	Bovengrondse. tanks uitgevoerd conform PGS 30 - Tank en bak voldoen aan BRL-K903 - Mangatdeksel/ inspectie-opening 60 cm aanwezig, 11.8.1 BRL-K903 - Indien het vulpistool buiten gebruik niet hoger is opgehangen dan het hoogste vloeistofniveau in de tank, antihevelvoorziening in afleverleiding aangebracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
3.54d	3.71f.1/2	Tank in lekbak tenzij dubbelwandig met detectie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
3.54d	3.71f.3	Vul- en aftappunten boven lekbak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
3.54d	3.71f.4	Overvulbeveiliging aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
3.54d	3.71f.2	Dubbelwandige tank: lekdetectiesysteem jaarlijks gekeurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
3.54d	3.71e	Mobiele tank voldoet aan bijlage D PGS 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
3.54d	3.71d.8	Ondergrondse leidingen: kathodische bescherming jaarlijks gecontroleerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>

AR	PGS 15	Opslag gasflessen	nio	io	nvt	ng
		<b>Wettelijke grondslag: artikel 4.1 AB en artikel 4.4a AR</b>				
		Gasflessen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
4.4 a 4.6 lid 2	6.2.1	> 125 liter opgeslagen dan speciale kast, kluis, opslaggebouw of buitenopslag overeenkomstig PGS 15:1 december 2012?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	6.2.7	Beschermd tegen omvallen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	3.1.1	Apart opgeslagen t.o.v. overige gevaarlijke stoffen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	6.2.5.	Bij buiten opslag: afstand t.o.v. gebouwen > 5 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	6.2.4	Opslag tegen wand, 2 m hor. en 4 m vert. WBDBO 60 minuten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	6.2.13	Gassen met gelijksoortige gevaarseigenschappen bij elkaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	6.2.9	Vloer opslagvoorziening niet lager de omliggende vloeren/ maaiveld. Vloer vlak, en van onbrandbaar materiaal. Bij open opslagvoorziening afwaterend. Onder vloer kan zich geen gas verzamelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	6.2.10	Keuringstermijn gasflessen niet verstreken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	6.2.12	Stapelen: niet meer dan 3 lagen. Giftig en tot vloeistof verdicht brandbaar gas niet in liggende toestand stapelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	6.2.15	Natuurlijke ventilatie gewaarborgd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	6.2.16	Brandbaar gas > 5 m van kelderopeningen, > 7,5 m van aanzuigopeningen ventilatie < 1,5 m boven maaiveld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	6.2.17	Aanrijbeveiliging indien frequente voertuigbewegingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	6.2.18	Inpandige opslagvoorziening één wand buitenmuur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	6.3.2	Brandveiligheidsopslag kast voldoet aan NEN-EN-14470-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	6.3.3	Productcertificaat brandveiligheidskast aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	3.16.1	Pictogram/ tekst open vuur en roken verboden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>

AR	PGS 15	Opslag gasflessen	nio	io	nvt	ng
		In winkelgedeelte : maximum 300 l aan campinggas en dergelijke, Indien woning boven winkel en geen WBDBO 60 minuten, dan 150 l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
<b>Opmerkingen</b>						
		<b>Opslag benzine, olieproducten en andere vloeistoffen in verpakking</b>	<b>nio</b>	<b>io</b>	<b>nvt</b>	<b>ng</b>
<b>AR</b>	<b>PGS 15</b>	<b>Wettelijke grondslag: artikel 4.1 AB en artikel 4.2, 4.3 en 4.10 AR</b>				
4.2 / 4.3		Olie en andere bodembedreigende vloeistoffen conform PGS 15 (deugdelijke verpakking, opslagvoorziening, etiketten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>

4.10		NRB risico A: vloeistofdichte vloer (AS SIKB 6700)/lekbak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
4.3	3.9.1	Opvang gelekte vloeistoffen 100 % dan wel grootste vat + 10 % totaal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	3.4.1.	Stellingen stabiel en bestand tegen stoffen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	3.2.4	opslagvoorziening WBDBO 60 minuten (3.2.8 uitpandig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	3.2.10 3.2.11	Opslag > 500 kg (niet klasse 8 bijtend/ corrosief) dan niet op verdieping of kelder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	3.11.1	- Deugdelijke verpakking met dop er op	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
		<b>Opslag benzine, olieproducten en andere vloeistoffen in verpakking</b>	<b>nio</b>	<b>io</b>	<b>nvt</b>	<b>ng</b>
	3.11.2	- Etikettering gevaarsaspecten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	3.12.1	- Geen zuren bij basen of andere onverenigbare combinaties	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	3.14.1	- Absorptiemateriaal in geval morsingen/ lekkages aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
	3.15.1	- Pictogram rookverbod (geldt ook voor gasflessenopslag)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>

**Opmerkingen**

AB	AR	Reparatie en onderhoudsactiviteiten	nio	io	nvt	ng
4.86.2		Verfspuiten in speciale ruimte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
4.87	4.98.1b	Machinaal schuren met stofafzuiging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
4.88	4.99.1	Onderhoud / behandelen oppervlakten (niet binnenscheeps) boven bodembeschermende voorziening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
4.84.4	4.97	Reparatie/ onderhoud motoren boven bodembeschermende voorziening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>

**Opmerkingen**

AB	AR	DHZ-ers	nio	io	nvt	ng
4.87	4.98.1a	Gedragsregels opgesteld en toezicht vanuit inrichting	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.87	4.98.1b	Machinaal schuren met stofafzuiging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
4.87	4.98.2	Ter plaatse op eenvoudige manier kennis te nemen van gedragsregels	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Opmerkingen**

AB	AR	Restaurant/ snackbar	nio	io	nvt	ng
		Bereiden etenswaren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
3.131.4		Afvalwater keuken door vetafscheider	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>

3.131.4		Laatste lediging vetafscheider voldoet aan vereiste frequentie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
3.131.4		Vetafscheider goed toegankelijk? NEN-EN 1825-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
3.132	3.103.1	afgezogen dampen door vetvangend filter in afzuiging keuken en > 2 m hoogste dak of door ontgeuringsinstallatie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
4.1.1	4.6a	Opslag CO2 flessen conform 6.2.3 (gevaarsetiketten), 6.2.9 (periodieke keuring) en 6.2.13 (beschadigde/ lekkende gasflessen apart) PGS 15:2005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>
<b>Opmerkingen</b>						
<b>Bouwbesluit</b>		<b>Brandveiligheid</b>	<b>nio</b>	<b>io</b>	<b>nvt</b>	<b>ng</b>
6.31 lid 4		Draagbare blustoestellen eenmaal per 2 jaar gekeurd?	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.31 lid 1		Voldoende blustoestellen aanwezig? (NEN-norm 4001:2006)	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.16 lid 1.b		Brandslanghaspels jaarlijks gekeurd	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.12 lid 1		Vluchtdeuren naar buiten toe zonder hulpmiddelen te openen (voorzien van draaiknop cilinders)	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Opmerkingen</b>						